





DIA. NOMINAL DE TUBERIA	TAMANO RECOMENDADO DEL SOPORTE			
	"A"	TAMANO TORNILLO	"C"	TAMANO DE ARO
2"	3 5/8"	3/8" -16x1 5/4"	1 1/8"	7/8"
2-1/2"	3 7/8"	3/8" -16x1 3/4"	1 1/2"	1 1/4" x 1 1/4"
3"	3 3/4"	3/8" -16x1 3/4"	1 1/8"	1 1/4" x 1 1/4"
4"	4 1/4"	1/2" -13x2 1/4"	1 1/2"	1 1/4" x 1 1/2"
6"	5 5/8"	1/2" -13x2 1/4"	1 1/2"	3/8" x 1 1/2"



TAMANO NOMINAL TUBERIA	MAXIMO ESPACIADO		TAMANO RECOMENDADO DE VASILLA ROSCADA (DIAMETRO)
	PIES	METROS	
3/4"	I	2.13	5/8" - 16
1"	I	2.13	3/8" - 16
1-1/2"	II	2.14	3/8" - 16
2"	II	3.25	3/8" - 16
2-1/2"	III	3.35	1/2" - 13
3"	III	3.66	1/2" - 13
4"	IV	4.21	5/8" - 11
6"	IV	5.18	3/4" - 10

ESPACIADO RECOMENDADO DE COLGADORES

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, Y EL USO DE SU CONTENIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU AUTOR.



PROYECTO:
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL
POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS
PROPIEDAD DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DE PANAMA
UBICADO EN LA URB. VILLA MONICA, CARRETERA INTERAMERICANA
DISTRITO DE AGUADULCE, PROV. DE COGLE, REPUBLICA DE PANAMA

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

TITULO NIVEL (nombre de la hoja)

DISEÑO ARQUITECTONICO: ARQ. OLMEDO GOMEZ/SERTA
ESTRUCTURA: ING. JUAN RAUL DIAZ
ELECTRICIDAD: ING. MANUEL PADILLA
SISTEMAS ESPECIALES: ING. DORANSE HURTADO

PLOMERIA:	ING. CARLOS TRIBALDOS
AIRE ACONDICIONADO:	ING. OSVALDO ADAMES
GASES MEDICOS:	ING. VICENTE PEÑALOZA

REVISION:
ARQ. OLMEDO GOMEZ

REVISION:
SERTA

DESARROLLO:
SERTA

FECHA:
2012

PROYECTO No.
2012-DES-014

HOJA No.

DE