

INCENDIO

Plano NO CONTIENE
Esquemático, Notas y Detalles

Sistema solicitado Inteligente

VER TERMINOS DE REFERENCIA
UTILIZA RESISTENCIAS DE FIN DE LINEA

EXISTEN AREAS DENTRO DE
POLICLINICA QUE UTILIZAN OTROS
DISPOSITIVOS EN DETECCION
NO LOS HA UBICADO.

VERIFIQUE QUE INDICA
CODIGO CON RESPECTO
A DISTANCIAS PARA
ESTACIONES MANUALES

Las plantas NO
REFLEJAN LAS POSICIONES
DE EXTINTORES
SOLICITADOS EN TR.



GUIA DE AMPLIACIONES POR ZONAS
ESCALA: 1/400 PLANTA BAJA INCENDIO

SIMBOLOGIA	NOMBRE	DESCRIPCION
⊕	DETECTOR DE HUMO	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO INTELIGENTE CON INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO, SUBSISTITO EN CABLE RASO CANTIDAD: 50
A	ESTACION MANUAL DE ALARMA	ALARMA SOBRE PUESTA EN PARED ALTEZA MINIMA DE 1.40M CANTIDAD: 11
F	ALARMA CON ESTROBO EN PARED	LCD COTRABORADORA DE 14" O 10" (CABELLA) INDICADOR DE EVACUACION CANTIDAD: 27
M	MODULO MONITOR	INFORMA LAS FALLAS DESDE A CORTOS CIRCUITOS O A CORTOS ABERTOS, EL DISPOSITIVO GENERA SEÑALES DE ESTADO NORMAL CANTIDAD: 11
PAI	PAI	PAI DE ALARMA CONTRA INCENDIO UBICACION: ENTRADA PRINCIPAL NIVEL 000 CANTIDAD: 1

DESCRIBIR


PLANTA BAJA -ALARMA DE INCENDIO (NIVEL 000)
ESCALA: 1/250

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, Y EL USO DE SU CONTENIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU AUTOR.

OLMEDO A. GOMEZ MARTINEZ
ARQUITECTO
LICENCIA No. 2012-001-103
FIRMA
Ley 46 del 26 de Enero de 1989
Jefe Técnico de Ingeniería y Arquitectura

Revision No.
REVISION #1
REVISION #2

FECHA
20-DIC-2012
04-FEB-2013



DIRECCION NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
DE APOYO (DINISA)

JEFE DE
DEPARTAMENTO

DIRECTOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL
POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS
PROPIEDAD DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DE PANAMA
UBICADO EN LA URB. VILLA MONICA, CARRETERA INTERAMERICANA
DISTRITO DE AGUADULCE, PROV. DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
PLANTA DE INCENDIO (NIVEL 000)

DISEÑO ARQUITECTONICO:
ARQ. OLMEDO GOMEZ/SERTA
ESTRUCTURA:
ING. JUAN RAUL DIAZ
ELECTRICIDAD:
ING. MANUEL PADILLA
SISTEMAS ESPECIALES:
ING. DORANSE HURTADO

PLUMERIA:
MAESTRO PLOM. HECTOR HASSELL
AIRE ACONDICIONADO:
ING. OSVALDO ADAMES
GASES MEDICOS:
ING. VICENTE PEÑALOZA

riva s.a.
S.A.I.I.C.F.A.

SE-01

REVISION:
ARG. OLMEDO GOMEZ
REVISION:
SERTA
DESARROLLO:
SERTA
FECHA:
2012
PROYECTO No.
2012-DES-014

HOJA No.
DE

POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS