



GUIA DE AMPLIACIONES POR ZONAS  
ESCALA.- 1/400 PLANTA BAJA (NIVEL 000, -050, -100)



*Andrés R. Román*  
1/2.

8/11/13

\* Debe indicar el tamaño de las capas de paso que utiliza para ~~res~~ llegar a través de las cámaras hacia los cuartos de comunicación.

SIMBOLO	NOMBRE	DESCRIPCION
	RELOJ TIPO 1	SALIDA DE RELOJ TIPO 1 COLGANDO EN CIELO RASO CANTIDAD: 1
	RELOJ TIPO 2	SALIDA DE RELOJ TIPO 2 SOBREPUESTO EN PARED CANTIDAD: 2
	RELOJ TIPO 3	SALIDA DE RELOJ TIPO 3 SOBREPUESTO EN PARED CANTIDAD: 01
	MINI DOMO	CAMARA DE VIDEO SOBREPUESTA EN CIELO RASO CANTIDAD: 24
	CAMARA DE CUERPO	CAMARA DE VIDEO SOBREPUESTA EN PARED CANTIDAD: 8

*Debe Indicar el tipo de cámara y el modelo de la cámara que la propone falta información VER modelos solicitados en el modelo TR*

PLANTA BAJA RELOS - CCTV (NIVEL 000)  
ESCALA.- 1/250

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, Y EL USO DE SU CONTENIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU AUTOR.

OLMEDO A. GOMEZ MARTINEZ  
ARQUITECTO  
LICENCIADO Nº 20008-001-103  
RMA  
Ley 15 del 2 de Enero de 1969  
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Revision No.	FECHA
REVISION #1	20-DIC-2012
REVISION #2	04-FEB-2013
REVISION #3	06-JUN-2013
REVISION #4	30-JUL-2013
REVISION #5	17-SEP-2013



DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO (DINSA)

PROYECTO:  
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS PROPIEDAD DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DE PANAMA UBICADO EN LA URB. VILLA MONICA, CARRETERA INTERAMERICANA DISTRITO DE AGUADULCE, PROV. DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA

DISEÑO ARQUITECTONICO:  
ARQ. OLMEDO GOMEZ/SERTA  
ESTRUCTURA:  
ING. JUAN RAUL DIAZ  
ELECTRICIDAD:  
ING. MANUEL PADILLA  
SISTEMAS ESPECIALES:  
ING. DORANSE HURTADO



S.A.I.I.C.F.A.

PLOMERIA:  
MAESTRO PLOM. HECTOR HASSELL  
AIRE ACONDICIONADO:  
ING. OSVALDO ADAMES  
GASES MEDICOS:  
ING. VICENTE PEÑALOZA

SE-11

REVISION:  
ARQ. OLMEDO GOMEZ/SERTA  
DESARROLLO:  
SERTA  
FECHA:  
2012  
PROYECTO No.  
2012-DES-014

HOJA No.  
DE