

[illegible][illegible]

NOMBRE: TAA-8 BARRAS: 100A VOLTAJE: 277/480V		CAP. INTERRUPTOR: 20KAC ESPACIOS: 6		ALIMENTACION: INFERIOR TIPO DE CAJA: NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION
		A	B	C	
AA-20	20A/3P	1243.33	1243.33	1243.33	3-1/C-BB THHN CU + 1-1/C-#10 - 1T-1"Ø
AA-21	20A/3P	1243.33	1243.33	1243.33	3-1/C-BB THHN CU + 1-1/C-#10 - 1T-1"Ø
AA-22	20A/3P	1865	1865	1865	3-1/C-BB THHN CU + 1-1/C-#10 - 1T-1"Ø
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
ALIMENTADOR		4351.66	4351.66	4351.66	TOTALES
	3-1/C#		3.00		CONF. DE DEMANDA
	1-1/C#	4351.66		4351.66	VA DEMANDADOS
	1-1/C#	15.71	15.71	15.71	AMP DEMANDADOS
	1T-1"Ø		1.25		FACTOR DE SEGURIDAD
PROTECCION		19.64	19.64	19.64	AMPERIOS
40A/3P					

NOMBRE: TN-7		CAP. INTERRUPTOR: 2		ZKAICA: 5		ALIMENTACION: INFERIOR	
BARRAS: 125A		ESPACIOS: 5				TIPO DE CAJA: NEMA-1	
VOLTAJE: 277/480V							
TABLERO		VA			ALIMENTACION		
		A	B	C			
TN-1	50A/3P	5000	5000	5000	A-1/C-BB THINN CU + 1-1/2" WAD- 11-1" 1/8 EMT		
TN-1	40A/3P	5000	5000	5000	A-1/C-BB THINN CU + 1-1/2" WAD- 11-1/4" 3/4" EMT		
ALIMENTADOR		10950.00	10950.00	10950.00	TOTALES		
3-1/C#		0.80			COEF. DE DEMANDA		
1-1/C#		8728.00	8728.00	8840.00	VA DEMANDADOS		
1-1/C#		31.48	31.48	30.92	AMP DEMANDADOS		
1-1" W		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD		
PROTECCION		39.35	39.35	37.91	AMPERIOS		
60A/3P							

COMBATE TUE-5 BARRAS: 200V VOLTAGE: 120/208V		CAP. INTERRUPTORA: 22KAIC ESPACIOS: 5			ALIMENTACIÓN INFERIOR TIPO DE CAJ./NEMA-1	
PROTECCIÓN		VA A B C			ALIMENTACION	
1-1	80A/3P	4500	4500	4500	4-1/C-14 THHN CU + 1-1/C-18 - 1T-11-14"9MT	
1-1	60A/3P	3200	5200	5200	4-1/C-6 THHN CU + 1-1/C-18 - 1T-1-9" EMT	
ALIMENTADOR		11200.0	11400.0	11400.0	TOTALES	
3-1/C			0.80		COEF. DE DEMANDA	
1-1/C		8990.0	9120.0	9120.0	VA DEMANDADOS	
1-1/C		74.67	76.00	76.00	ANAL. DEMANDADOS	
1T- 9"			1.25		FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCIÓN		93.33	95.00	95.00	AMPERIOS	
125A/3P						

OMBRE: TUE-6 BARRAS: 200A TOLARIE: 120/208V		CAP. INTERRUPTORA: ESPACIOS:		22KAIC 5	ALIMENTACIÓN INFERIOR TIPO DE CAJ/NEMA-1	
ILBERO		VA A B C			TIPO DE CABLE	
1-1	85A/3P	6000	6200	6200	4/3-1C-#4 THHN CU + 2-1/2C-#8 - 11-1/4"Ø EMT 4/3-1C-#6 THHN CU + 2-1/2C-#10 - 11-1/4"Ø EMT	
1	60A/3P	3200	3200	3200		
ALIMENTADOR		11200.00	11400.00	11400.00	TOTALES COEF. DE DEMANDA	
3-1/C			0.89			
1-1/C		8950.00	9126.00	9120.00	VA DEMANDADOS AMPER DEMANDADOS	
1-1/C		74.67	76.10	76.10		
1T-Ø			1.25		FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION 125A/3P		93.33	95.00	95.00	AMPERIOS	

DE