

	CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
	LÍNEA DE ALUMBRADO EXTERIOR 4x6mm ² / 16mm ² TT BAJO TUBO 90mmØ
	ARQUETA REGISTRABLE PARA CRUCE Y CAMBIO DE DIRECCION 60x60cm
	ARQUETA CIEGA DE 60x60cm CON FICHA DE COBRE DE 2m PARA PUESTA A TIERRA
	LUMINARIA KID DE SOCELEC Ref 1889 / HaLM 70W / H=4m

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

[Symbol]	CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
[Symbol]	LÍNEA DE ALUMBRADO EXTERIOR 4x6mm ² + 16mm ² TT BAJO TUBO 90mmØ
[Symbol]	ARQUETA REGISTRABLE PARA CRUCE Y CAMBIO DE DIRECCION 60x60cm
[Symbol]	ARQUETA CIEGA DE 60x60cm CON PICA DE COBRE DE 2m PARA PUESTA A TIERRA
[Symbol]	LUMINARIA KID DE SOCELEC Ref 1889 / HaLM 70W / H=4m

¿significado?

hay que parametrizar los caminos para que en el futuro nuestros electricistas puedan leer rápidamente los planos.

en el plano indican conductos 3 AWG, THHN, G

THHN es para ambientes húmedos y requiere aislamiento para ambiente mojados

¿alta presión de sodio? ¿haluro metálico? ¿fluorescente?

mejorar la planta.

por aquí sale agua

entrada escalera base elevador

parada de buses

paseo elevado

[illegible]

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL
POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS
PROPIEDAD DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DE PANAMA
UBICADO EN LA URB. VILLA MONICA, CARRETERA INTERAMERICANA
DISTRITO DE AGUADULCE, PROV. DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA

DISENO ARQUITECTONICO: ING. OLMEDO GOMEZ/SERTA
ESTRUCTURA: ING. JUAN RAUL DIAZ
ELECTRICIDAD: ING. MANUEL PADILLA
SISTEMAS ESPECIALES: ING. DORANSE HURTADO
PLOMERIA: ING. CARLOS TRIBALDOS
AIRE ACONDICIONADO: ING. OSVALDO ADAMES
GASES MEDICOS: ING. VICENTE PEÑALOZA

EL-16

REVISION:	ARQ. OLMEDO GOMEZ
REVISION:	SERTA
DESARROLLO:	SERTA
FECHA:	2012
PROYECTO No.	2012-DES-014
HOJA No.	DE