

NOMBRE: TE-1 BARRAS: 125A VOLTAJE: 277/480V		CAP. INTERRUPTIVA: ESPACIOS: 5		22KAIC	ALIMENTACION INFERIOR TIPO DE CAJ NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION	
		A	B	C		
TUE-1	60A/3P	11200	11400	11400	4-1/2" C-#8 THHN CU + 1-1/2" C-#10 - 1T-1" Ø	
ALIMENTADOR		11200.00	11400.00	11400.00	TOTALES	
3-1/2" C#		0.80			COEF. DE DEMANDA	
1-1/2" C#		8960.00	9120.00	9120.00	VA DEMANDADOS	
1-1/2" C#		32.35	32.92	32.92	AMP DEMANDADOS	
1T-1" Ø		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION		40.43	41.16	41.16	AMPERIOS	
100A/3P						
NOMBRE: TE-2 BARRAS: 125A VOLTAJE: 277/480V		CAP. INTERRUPTIVA: ESPACIOS: 5		22KAIC	ALIMENTACION INFERIOR TIPO DE CAJ NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION	
		A	B	C		
TUE-2	60A/3P	11200	11400	11400	4-1/2" C-#8 THHN CU + 1-1/2" C-#10 - 1T-1" Ø	
ALIMENTADOR		11200.00	11400.00	11400.00	TOTALES	
3-1/2" C#		0.80			COEF. DE DEMANDA	
1-1/2" C#		8960.00	9120.00	9120.00	VA DEMANDADOS	
1-1/2" C#		32.35	32.92	32.92	AMP DEMANDADOS	
1T-1" Ø		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION		40.43	41.16	41.16	AMPERIOS	
100A/3P						
NOMBRE: TE-3 BARRAS: 125A VOLTAJE: 277/480V		CAP. INTERRUPTIVA: ESPACIOS: 5		22KAIC	ALIMENTACION INFERIOR TIPO DE CAJ NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION	
		A	B	C		
TUE-3	60A/3P	11200	11400	11400	4-1/2" C-#8 THHN CU + 1-1/2" C-#10 - 1T-1" Ø	
ASC.1	60A/3P	2222	2222	2222		
ASC.2	60A/3P	2222	2222	2222		
ALIMENTADOR		15844.00	15844.00	15844.00	TOTALES	
3-1/2" C#		0.80			COEF. DE DEMANDA	
1-1/2" C#		12515.20	12675.20	12675.20	VA DEMANDADOS	
1-1/2" C#		45.18	45.76	45.76	AMP DEMANDADOS	
1T-1" Ø		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION		56.48	57.20	57.20	AMPERIOS	
100A/3P						
NOMBRE: TE-4 BARRAS: 125A VOLTAJE: 277/480V		CAP. INTERRUPTIVA: ESPACIOS: 5		22KAIC	ALIMENTACION INFERIOR TIPO DE CAJ NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION	
		A	B	C		
TUE-4	60A/3P	11200	11400	11400	4-1/2" C-#8 THHN CU + 1-1/2" C-#10 - 1T-1" Ø	
ALIMENTADOR		11200.00	11400.00	11400.00	TOTALES	
3-1/2" C#		0.80			COEF. DE DEMANDA	
1-1/2" C#		8960.00	9120.00	9120.00	VA DEMANDADOS	
1-1/2" C#		32.35	32.92	32.92	AMP DEMANDADOS	
1T-1" Ø		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION		40.43	41.16	41.16	AMPERIOS	
100A/3P						
NOMBRE: TE-5 BARRAS: 125A VOLTAJE: 277/480V		CAP. INTERRUPTIVA: ESPACIOS: 5		22KAIC	ALIMENTACION INFERIOR TIPO DE CAJ NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION	
		A	B	C		
TUE-5	60A/3P	11200	11400	11400	4-1/2" C-#8 THHN CU + 1-1/2" C-#10 - 1T-1" Ø	
ALIMENTADOR		11200.00	11400.00	11400.00	TOTALES	
3-1/2" C#		0.80			COEF. DE DEMANDA	
1-1/2" C#		8960.00	9120.00	9120.00	VA DEMANDADOS	
1-1/2" C#		32.35	32.92	32.92	AMP DEMANDADOS	
1T-1" Ø		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION		40.43	41.16	41.16	AMPERIOS	
100A/3P						
NOMBRE: TE-6 BARRAS: 125A VOLTAJE: 277/480V		CAP. INTERRUPTIVA: ESPACIOS: 5		22KAIC	ALIMENTACION INFERIOR TIPO DE CAJ NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION	
		A	B	C		
TUE-6	60A/3P	11200	11400	11400	4-1/2" C-#8 THHN CU + 1-1/2" C-#10 - 1T-1" Ø	
ELEVADOR	60A/3P	6000	6000	6000		
ALIMENTADOR		17200.00	17400.00	17400.00	TOTALES	
3-1/2" C#		0.80			COEF. DE DEMANDA	
1-1/2" C#		13760.00	13920.00	13920.00	VA DEMANDADOS	
1-1/2" C#		49.68	50.25	50.25	AMP DEMANDADOS	
1T-1" Ø		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION		62.09	62.82	62.82	AMPERIOS	
100A/3P						
NOMBRE: TE-7 BARRAS: 125A VOLTAJE: 277/480V		CAP. INTERRUPTIVA: ESPACIOS: 5		22KAIC	ALIMENTACION INFERIOR TIPO DE CAJ NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION	
		A	B	C		
TUE-7	60A/3P	11200	11400	11400	4-1/2" C-#8 THHN CU + 1-1/2" C-#10 - 1T-1" Ø	
ELEVADOR	60A/3P	6000	6000	6000		
ALIMENTADOR		17200.00	17400.00	17400.00	TOTALES	
3-1/2" C#		0.80			COEF. DE DEMANDA	
1-1/2" C#		13760.00	13920.00	13920.00	VA DEMANDADOS	
1-1/2" C#		49.68	50.25	50.25	AMP DEMANDADOS	
1T-1" Ø		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION		62.09	62.82	62.82	AMPERIOS	
100A/3P						

NOMBRE: TE-8 BARRAS: 125A VOLTAJE: 277/480V		CAP. INTERRUPTIVA: ESPACIOS: 5		22KAIC	ALIMENTACION INFERIOR TIPO DE CAJA NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION	
		A	B	C		
TUE-8	60A/3P	11200	11400	11400	4-1/2" C-#8 THHN CU + 1-1/2" C-#10 - 1T-1" Ø	
ELEVADOR	60A/3P	6000	6000	6000		
ALIMENTADOR		17200.00	17400.00	17400.00	TOTALES	
3-1/2" C#		0.80			COEF. DE DEMANDA	
1-1/2" C#		13760.00			VA DEMANDADOS	
1-1/2" C#		49.68			AMP DEMANDADOS	
1T-1" Ø		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION		62.09	62.82	62.82	AMPERIOS	
100A/3P						
NOMBRE: TE-9 BARRAS: 125A VOLTAJE: 277/480V		CAP. INTERRUPTIVA: ESPACIOS: 5		22KAIC	ALIMENTACION INFERIOR TIPO DE CAJA NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION	
		A	B	C		
TUE-9	60A/3P	11200	11400	11400	4-1/2" C-#8 THHN CU + 1-1/2" C-#10 - 1T-1" Ø	
ALIMENTADOR		11200.00	11400.00	11400.00	TOTALES	
3-1/2" C#		0.80			COEF. DE DEMANDA	
1-1/2" C#		8960.00			VA DEMANDADOS	
1-1/2" C#		32.35			AMP DEMANDADOS	
1T-1" Ø		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION		40.43	41.16	41.16	AMPERIOS	
100A/3P						
NOMBRE: TUE-1 BARRAS: 200A VOLTAJE: 120/208V		CAP. INTERRUPTIVA: ESPACIOS: 5		22KAIC	ALIMENTACION INFERIOR TIPO DE CAJA NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION	
		A	B	C		
TUE-1	80A/3P	6000	6200	6200	4-1/2" C-#4 THHN CU + 1-1/2" C-#8 - 1T-1 1/2"	
ALIMENTADOR		6000.00	6200.00	6200.00	TOTALES	
3-1/2" C#		0.80			COEF. DE DEMANDA	
1-1/2" C#		4800.00			VA DEMANDADOS	
1-1/2" C#		40.00			AMP DEMANDADOS	
1T-1" Ø		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION		50.00	51.67	51.67	AMPERIOS	
125A/3P						
NOMBRE: TUE-2 BARRAS: 200A VOLTAJE: 120/208V		CAP. INTERRUPTIVA: ESPACIOS: 5		22KAIC	ALIMENTACION INFERIOR TIPO DE CAJA NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION	
		A	B	C		
TUE-2	80A/3P	6000	6200	6200	4-1/2" C-#4 THHN CU + 1-1/2" C-#8 - 1T-1 1/2"	
TTE-2	60A/3P	5200	5200	5200	4-1/2" C-#6 THHN CU + 1-1/2" C-#10 - 1T-1" Ø	
ALIMENTADOR		11200.00	11400.00	11400.00	TOTALES	
3-1/2" C#		0.80			COEF. DE DEMANDA	
1-1/2" C#		8960.00			VA DEMANDADOS	
1-1/2" C#		74.67			AMP DEMANDADOS	
1T-1" Ø		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION		93.33	95.00	95.00	AMPERIOS	
125A/3P						
NOMBRE: TUE-3 BARRAS: 200A VOLTAJE: 120/208V		CAP. INTERRUPTIVA: ESPACIOS: 5		22KAIC	ALIMENTACION INFERIOR TIPO DE CAJA NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION	
		A	B	C		
TUE-3	80A/3P	6000	6200	6200	4-1/2" C-#4 THHN CU + 1-1/2" C-#8 - 1T-1 1/2"	
TTE-3	60A/3P	5200	5200	5200	4-1/2" C-#6 THHN CU + 1-1/2" C-#10 - 1T-1" Ø	
ALIMENTADOR		11200.00	11400.00	11400.00	TOTALES	
3-1/2" C#		0.80			COEF. DE DEMANDA	
1-1/2" C#		8960.00			VA DEMANDADOS	
1-1/2" C#		74.67			AMP DEMANDADOS	
1T-1" Ø		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION		93.33	95.00	95.00	AMPERIOS	
125A/3P						
NOMBRE: TUE-4 BARRAS: 200A VOLTAJE: 120/208V		CAP. INTERRUPTIVA: ESPACIOS: 5		22KAIC	ALIMENTACION INFERIOR TIPO DE CAJA NEMA-1	
TABLERO	PROTECCION	VA			ALIMENTACION	
		A	B	C		
TUE-4	80A/3P	6000	6200	6200	4-1/2" C-#4 THHN CU + 1-1/2" C-#8 - 1T-1 1/2"	
TTE-4	60A/3P	5200	5200	5200	4-1/2" C-#6 THHN CU + 1-1/2" C-#10 - 1T-1" Ø	
ALIMENTADOR		11200.00	11400.00	11400.00	TOTALES	
3-1/2" C#		0.80			COEF. DE DEMANDA	
1-1/2" C#		8960.00			VA DEMANDADOS	
1-1/2" C#		74.67			AMP DEMANDADOS	
1T-1" Ø		1.25			FACTOR DE SEGURIDAD	
PROTECCION		93.33	95.00	95.00	AMPERIOS	
125A/3P						