

C-AA 12-1/C#500 ANG AL + 4-1/C#500 ANG AL - 4T-4"Ø PVC

C-BB 18-1/C#500 ANG AL + 6-1/C#500 ANG AL - 6T-4"Ø PVC

C-CC 6-1/C#1/O ANG AL + 2-1/C#1/O ANG AL - 2T-2"Ø PVC

C-01 3-1/C#10 THHN CU + 1-1/C#10 THHN CU - 1-1/C#10 DESN CU - 1T-3/4 "Ø TUBERIA LIQUID-TIGHT MET

C-02 3-1/C#8 THHN CU + 1-1/C#8 THHN CU - 1-1/C#10 DESN CU - IT-1 "Ø PVC

C-02.1 3-1/C#8 THHN CU + 1-1/C#8 THHN CU - 1-1/C#10 DESN CU - 1T-1 "Φ TUBERIA LIQUID-TIGHT METALIC

C-03 3-1/C#6 THHN CU + 1-1/C#6 THHN CU - 1-1/C#10 DESN CU - 1T-1 "Ø TUBERIA LIQUID-TIGHT METAL

C-04 3-1/C#4 THHN CU + 1-1/C#4 THHN CU - 1-1/C#8 DESN CU - IT-1 1/4 "Ø TUBERIA LIQUID-TIGHT MET

C-05 3-1/C#1/O THHN CU + 1-1/C#1/O THHN CU - 1-1/C#6 DESN CU - 1T-1 1/2" Ø RIGIDO EN AREA EXPUESTA/PVC EN AREA CUBIERTA POR CIELO RASO Y CONCRETO

C-05.1 3-1/C#1/O THHN CU + 1-1/C#1/O THHN CU - 1-1/C#6 DESN CU - 1T-1 1/2" Ø PVC

C-05.2 3-1/C#1/O THHN CU + 1-1/C#1/O THHN CU - 1-1/C#6 DESN CU - IT-1 1/2 "Ø TUBERIA LIQUID-TIGHT N

C-06 3-1/C#2/O THHN CU + 1-1/C#2/O THHN CU - 1-1/C#6 DESN CU - IT-2 "Ø PVC

C-07 9-1/C#500 MCM CU + 3-1/C#500 MCM CU - 3-1/C1/O DESN CU - 3T-4 "Φ PVC

C-08 12-1/C#500 MCM CU + 4-1/C#500 MCM CU - 4-1/C4/O DESN CU - 6T-4 "Ø PVC

C-09 3-1/C#2 THHN CU + 1-1/C#8 DESN CU - IT-1 1/2"Ø PVC

C-10 3-1/C#2/O THHN CU + 1-1/C#6 DESN CU - 1T-2"Ø PVC

C-II 3-1/C#350 MCM CU + 1-1/C#4 DESN CU - 1T-4"Φ

C-12 3-1/C#250 MCM AL + 1-1/C#250 MCM AL + 1-1/C#4 DESN CU - 1T-3"φ

C-13 3-1/C#350 MCM AL + 1-1/C#350 MCM AL + 1-1/C#4 DESN CU - 1T-4"Φ

C-14 9-1/C#500 MCM CU + 3-1/C#500 MCM CU + 3-1/C#2/O DESN CU - 3T-4"Φ

C-15 3-1/C#3/0 THHN CU + 1-1/C#3/0 THHN CU + 1-1/C#6 DESN CU - 1T-2"Ø RIGIDO EN AREA EXPUESTA/PVC EN AREA CUBIERTA POR CIELO RASO Y CONCRETO

C-16 3-1/C#4/O THHN CU + 1-1/C#4/O THHN CU + 1-1/C#4 DESN CU - 1T-2 1/2"Ø RIGIDO EN AREA EXPUESTA/PVC EN AREA CUBIERTA POR CIELO RASO Y CONCRETO

C-17 1-1/C#4/O AWG DESN conectado a la malla

NOTA: TTE-1, TTE-6, TTE-7, TTE-8, TTE-9 NO EXISTEN

NOTA: TODA CANALIZACIÓN EN TUBERÍA RÍGIDA, SERÁ RÍGIDA EN ÁREA EXPUESTA Y PVC EN LAS ÁREAS CUBIERTAS.

NOTA: TODA TUBERIA EXPUESTA EN INTERIORES SERÁ EMT.

NOTA: TODA TUBERIA EXPUESTA EN EXTERIORES SERÁ RÍGIDA.

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, Y EL USO DE SU CONTENIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU AUTOR.

POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS

Revision No.	FECHA		DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO (DINISIA)	PROYECTO: CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS PROPIEDAD DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DE PANAMA UBICADO EN LA URB. VILLA MONICA, CARRETERA INTERAMERICANA DISTRITO DE AGUADULCE, PROV. DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA	DISEÑO ARQUITECTONICO: ARG. OLMEDO GOMEZ/SERTA	ESTRUCTURA: ING. JUAN RAUL DIAZ	ELECTRICIDAD: ING. MANUEL PADILLA	SISTEMAS ESPECIALES: ING. DORANSE HURTADO	PLOMERIA: MP. HECTOR HASSELL	AIRE ACONDICIONADO: ING. OSVALDO ADAMES	GASES MEDICOS: ING. VICENTE PERALLOZA	riva s.a. S.A.I.I.C.F.A.	REVISION: ARG. OLMEDO GOMEZ
REVISION #1	25-MAR-2013												JEFE DE DEPARTAMENTO
REVISION #2	01-JUN-2013			LISTADO DE ALIMENTADORES								EL-04 A	05 DE 42